

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FB747-50–20160216

1. **Entydig identifikasjonskode for produkttypen:** Nullifire FB747-50 Batt
2. **Tiltenkt(e) bruksområde(r):** En mineralullplate som er belagt på begge sider for å gjenopprette den brannbestandige ytelsen i veggkonstruksjoner der det er tatt hull til byggeformål.
3. **Produsent:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, Storbritannia
5. **System(er) av AVCP:** System 1
- 6b. **Europeisk vurderingsdokument:** ETAG 026, utgave 2011 brukt som europeisk vurderingsdokument
Europeisk teknisk vurdering: Warrington Certification Limited har utstedt europeisk teknisk godkjenning – ETA14/0112
Teknisk vurderingsorgan: Warrington Certification Limited
Kontrollorgan: 1121, Warrington Certification Limited
7. **Oppgitt(e) ytelse(r):**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Sikkerhet i tilfelle brann		
Brannreaksjon	Klasse F	EN13501-1
Brannbestandighet	Opptil EI120 og E120. Brannbestandighet og bruksområde i henhold til BS EN 1366-3: 2009. Klassifisert i henhold til EN 13501-2, som gitt i tillegg C. Se ETA14/0112 paragraf 3.2	BS EN1366-3:2009 EN 13501-2 som gitt i tillegg C
Helse, miljø og sikkerhet		
Luftpermeabilitet	Se paragraf 3.3 ETA 14/0112	BS EN 1314-1
Farlige stoffer	Alle farlige kjemiske stoffer er under klassifiseringsgrensene i 67/548/EØF. Se ETA14/0112 paragraf 2.5	
Sikkerhet i bruk		
Luftbåren lydisolering	Se ETA 14/0112 paragraf 3.9 – $R_w(C;C_{tr}) = 24(-2;-3)$	
Energi, økonomi og varmeisolasjon		
Service og slitestyrke	Z ₁ .	ETAG 026-3

Produktets ytelse som vist over er i samsvar med oppgitt(e) ytelse(r). Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på eget ansvar fra produsenten som er identifisert over.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:
M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings
Wigan, 16. februar 2016



Vedlegg:

I henhold til artikkel 6 (5) i EU 305/2011 er et sikkerhetsdataark i henhold til EU 1907/2006 (REACH), vedlegg II, tilgjengelig på hjemmesiden for å underbygge denne ytelseserklæringen.

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

CE

tremco illbruck Limited,
Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT Storbritannia
14

1121-CPR-JA5031
FB747-50-20160216
www.nullifire.com/FB747-50/

EN 1366-3 2009

ETA 14-0112

ETAG 026, del 1 og 2

Belagt mineralullplate til å gjenopprette brannbestandigheten i faste og fleksible veggkonstruksjoner der det er tatt hull for ulike kabler og metallrør.

Vesentlige egenskaper

Ytelse

Sikkerhet i tilfelle brann

Brannreaksjon

Klasse F

Brannbestandighet

Opptil EI120 og E120. Brannbestandighet og bruksområde i henhold til BS EN 1366-3: 2009. Klassifisert i henhold til EN 13501-2, som gitt i tillegg C. Se ETA14/0112 paragraf 3.2

Helse, miljø og sikkerhet

Farlige stoffer

Alle farlige kjemiske stoffer er under klassifiseringsgrensene i 67/548/EØF. Se ETA14/0112 paragraf 2.5

Luftpermeabilitet

Se paragraf 3.3 ETA 14/0112

Luftbåren lydisolering

Se ETA 14/0112 paragraf 3.9 –
 $R_w(C;C_{tr}) = 24(-2;-3)$

Energi, økonomi og varmeisolasjon

Service og slitestyrke

Z1.

Annet

Ikke aktuelt / ingen ytelse fastsatt