

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FP150–20160224

- 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:** FP150
- 2. Tiltent(e) bruksområde(r):** Nullifire FP150 PIPE COLLAR installeres rundt brennbare rør for å lage en gjennomtrengningstetning som brukes til å gjenopprette brannbestandigheten i vegg- og gulvkonstruksjoner der det er tatt hull for gjennomføring av brennbare rør.
- 3. Produsent:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, Storbritannia
- 5. System(er) av AVCP:** System 1
- 6. Europeisk vurderingsdokument:** ETAG 026 utgave 2011 brukt som EAD
Europeisk teknisk vurdering: ETA 15/0879 av 27.01.2016
Teknisk vurderingsorgan: Warrington Certification Limited
Kontrollorgan: 1121, Warrington Certification Limited
- 7. Oppgitt(e) ytelse(r):**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Sikkerhet i tilfelle brann		
Brannreaksjon	Klasse E	EN13501-1
Brannbestandighet	Opptil EI 240 Brannbestandighet og bruksområde i henhold til EN13501-2 Se ETA 15/0879 - tillegg A	EN13501-2 EN1366-3: 2004
Helse, miljø og sikkerhet		
Farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer Se ETA 15/0879 avsnitt 1, 5)	Bruk kategori IA1, S/W3 Produsentens erklæring
Energi, økonomi og varmeisolasjon		
Service og slitestyrke	X ment for bruk i miljøer utsatt for værpåkjening i henhold til EOTA teknisk rapport TR024 – utgave november 2009	ETAG 026-2

Produktets ytelse som vist over er i samsvar med oppgitt(e) ytelse(r). Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på eget ansvar fra produsenten som er identifisert over.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings
Wigan, 24. februar 2016



Vedlegg:

I henhold til artikkel 6 (5) i EU 305/2011 er et sikkerhetsdataark i henhold til EU 1907/2006 (REACH), vedlegg II, tilgjengelig på hjemmesiden for å underbygge denne ytelseserklæringen.

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FP150 – 20160224

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT Storbritannia 15 1121-CPR-JA5100 FP150–20160122 www.nullifire.com/FP150/	
EN 1366-3: 2004 15/0879 ETAG 26, del 1 ETAG 26, del 2	
FP150 Pipe Collar installeres rundt brennbare rør for å lage en gjennomtrengningstetning som brukes til å gjenopprette brannbestandigheten i vegg- og gulvkonstruksjoner der det er tatt hull for gjennomføring av brennbare rør.	
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Sikkerhet i tilfelle brann	
Brannreaksjon	Klasse E
Brannbestandighet	Opptil EI 240 Brannbestandighet og bruksområde i henhold til EN13501-2 Se ETA 15/0879 - tillegg A
Helse, miljø og sikkerhet	
Farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer Se ETA 15/0879 avsnitt 1, 5)
Luftpermeabilitet	Se ETA 15/0879 paragraf 3.4
Energi, økonomi og varmeisolasjon	
Service og slitestyrke	X ment for bruk i miljøer utsatt for værpåkjenning i henhold til EOTA teknisk rapport TR024 – utgave november 2009
Annet	Ingen ytelse fastsatt