

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FS705–20160216

- 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:** FS705
- 2. Tiltent(e) bruksområde(r):** En akrylbasert grafitt-tetningsmasse som brukes til å gjenopprette den brannbestandige ytelsen i veggkonstruksjoner der det er tatt hull til ulike byggeformål.
- 3. Produsent:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, Storbritannia
- 5. System(er) av AVCP:** System 1
- 6b. Europeisk vurderingsdokument:** ETAG 026, utgave 2011
brukt som europeisk vurderingsdokument
Europeisk teknisk vurdering: Warrington Certification Limited har utstedt europeisk teknisk godkjenning – ETA 14/0111
Teknisk vurderingsorgan: Warrington Certification Limited
Kontrollorgan: 1121, Warrington Certification Limited
- 7. Oppgitt(e) ytelse(r):**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Sikkerhet i tilfelle brann		
Brannreaksjon	Klasse F	EN13501-1
Brannbestandighet	Opptil EI240 og E180. Brannbestandighet og bruksområde i henhold til EN1366-3: 2009. Se ETA 14/0111 paragraf 3.2 - tillegg C. Klassifisert i henhold til EN 13501-2, som gitt i tillegg C	EN1366-3: 2009 EN 13501-2, som gitt i tillegg C
Helse, miljø og sikkerhet		
Luftpermeabilitet	Se paragraf 3.3 ETA 14/0111	BS EN 1314-1
Farlige stoffer	Alle farlige kjemiske stoffer er under klassifiseringsgrensene i 67/548/EØF. Se ETA 11/0111 paragraf 3.5	
Energi, økonomi og varmeisolasjon		
Service og slitestyrke	Z ₁ .	ETAG 026-3

Produktets ytelse som vist over er i samsvar med oppgitt(e) ytelse(r). Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på eget ansvar fra produsenten som er identifisert over.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings
Wigan, 16. februar 2016



Vedlegg:

I henhold til artikkel 6 (5) i EU 305/2011 er et sikkerhetsdataark i henhold til EU 1907/2006 (REACH), vedlegg II, tilgjengelig på hjemmesiden for å underbygge denne ytelseserklæringen.

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT Storbritannia 14 1121-CPR-JA5030 FS705–20160216 www.nullifire.com/FS705	
EN 1366-3: 2009 ETA 14-0111 ETAG 026, del 1 og 2 En akrylbasert grafitt-tetningsmasse som brukes til å gjenopprette den brannbestandige ytelsen i veggkonstruksjoner der det er tatt hull til ulike byggeformål.	
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Sikkerhet i tilfelle brann	
Brannreaksjon	Klasse F
Brannbestandighet	Opptil EI240 og E180. Brannbestandighet og bruksområde i henhold til EN1366-3: 2009. Se ETA 14/0111 paragraf 3.2 - tillegg C. Klassifisert i henhold til EN 13501-2, som gitt i tillegg C
Helse, miljø og sikkerhet	
Luftpermeabilitet	Se paragraf 3.3 ETA 14/0111
Farlige stoffer	Alle farlige kjemiske stoffer er under klassifiseringsgrensene i 67/548/EØF. Se ETA 11/0111 paragraf 3.5
Energi, økonomi og varmeisolasjon	
Service og slitestyrke	Z ₁ .
Annet	Ikke aktuelt / ingen ytelse fastsatt