

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

FB750 är en brandskyddsskiva av mineralull belagd med en brandskyddande akrylbeläggning på båda sidor av skivan.

Användningsområde

FB750 är avsedd att användas i öppningar mellan olika brandceller där olika installationer som rör, kablar och kabelstegar passerar. Produkten är användbar i gips- och betong/murväggar samt betongbjälklag. FB750 används med Nullifire FS702 montering. Läs särskild installationsanvisning.

Förberedelse

Lämpliga verktyg är fogpistol, vass kniv, stålspackel, fintandad såg, mätverktyg. Se till att alla underlag är torra, rena och fritt från lösa partiklar. Underlagstemperaturen bör vara minst +5°C.

Installation & montering

Läs installationsanvisningen före arbetet påbörjas. Se till att ev. kompletterande

material som behövs enligt särskild installationsanvisning finns tillgängliga. Exempel är Nullifire FS702 som alltid behövs vid montage. Men andra produkter kan vara FS709 eller FP302 beroende på vad som skall brandtätas.

FB750 monteras genom att mäta öppningens storlek och skära till brandskivan noggrant efter måtten. FB750 limmas fast med FS702 i, eller runt, öppningen. Alla kapytor på brandskivan skall täckas med FS702. Beroende på vad som passerar genom FB750 väljs ev. kompletterande produkt efter detta.

Hälsa & säkerhet

Läs säkerhetsdatabladet och se till att du förstår innehållet innan arbetet påbörjas.

Förpackning

1200 x 600 x 50 mm innesluten i plastomslag. Levereras styckvis.

TEKNISK INFORMATION

FB750 är en brandskyddsskiva av mineralull.

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Brandmotstånd	EN13501-2	Upp till 4 timmar. Läs särskild anvisning.
Lufttäthet	EN ISO 1026	Läs särskild installationsanvisning
Inomhus	EN 13162, 14303, ISO 1519	Z1
Appliseringstemp.		+5°C och +30°C.
Lagring		Torr i originalförpackning mellan -10°C och +70°C. Ej direkt på betonggolv.
Akustik		Upp till 57dB. Läs särskild installationsanvisning.

FB750

Brandskyddsskiva

up to
240
mins



Utmärkande egenskaper

- CE-märkt
- Prestandadeklaration: FB750 – 20170703
- Europeisk teknisk bedömning ETA 17/0392
- Testad med andra Nullifire brandtättningsprodukter.
- Testad med metallrör, kablar, kabelbuntar, kabelrännor och stegar.
- Akustikprovningar

This product is certified to applicable European (EN) standards and UL-EU Mark service requirements.
CERT. N° UL-EU-01058-CPR



CE
ETA 17/0392

certifire
APPROVAL N° CF5343